

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás megadása

Tisztelt Érdekelte Gazdasági Szereplő!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Ajánlatkérő „*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson városában*” tárgyában közbeszerzési eljárást indított.

I./ A fenti eljárással kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet nyújtottak be, melyre ajánlatkérő az alábbiak szerint válaszol.

Kérdés: „Az előzményben feltüntetett „*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson városában tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán kiegészítő tájékoztatást kívánunk kérni.*”

A megküldött ajánlattételi felhívás 4. pontjának 3. alpontjában:

„Napelemes rendszer telepítése, amely Hajdúsámson Város Önkormányzata székhelyén valósul meg, a rendszer névleges villamos teljesítménye összesen 50k W lesz.

A kivitelezés helye 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Az épület napelemes rendszerének összes DC oldali névleges villamos teljesítménye 50,22 kW lesz, az inverterek névleges csatlakozási teljesítménye 50 kVA.

A fotovillamos rendszer az épület belső kisfeszültségű hálózatára táplálja a megtermelt energiát.

A beavatkozással érintett épületen megvalósítandó rendszer alapadatai:

Napelemek típusai

Napelem: 186 db

Típusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek típusai

Inverter: 3 db

Típus: SMA STP 25000-30

Gyártási ország: Ausztria

Névleges teljesítmény: 50,22 kw

Összesen: 50 kw”

Megjegyzésünk: A hivatkozott 50 kW-os napelemes rendszer telepítéséhez szakmailag indokolatlan a 3 db SMA STP 25000-30 típusú inverter telepítése. Kérjük a felhívás és a dokumentáció vonatkozó kapcsolódó részeinek tisztázását.”

Válasz: Az 50 kW-os napelemes rendszer telepítéséhez elegendő 2db SMA STP 25000-30 típusú inverter. A dokumentációban az inverterek db száma elírásra került, az helyesen 2db.

II./ További információk:

A kiegészítő tájékoztatással módosításra került az ajánlattételi felhívás 4. pont 3. alpontja; 13.; 16. és 21. pontja, a szerződéstervezet I.3. pontja és a műszaki dokumentáció.

A kiegészítő tájékoztatással érintett műszaki dokumentációt valamint a módosított ajánlattételi felhívást és dokumentációt mellékelten megküldjük.

Az árazatlan költségvetési kiírást nem érinti a módosítás.

Tájékoztatom a T. Ajánlattevőket, hogy az új ajánlattételi határidő a kiegészítő tájékoztatásra tekintettel az alábbi:

Az ajánlattételi határidő új időpontja: 2018. március 5. napja 11:00 óra.

A bontás új időpontja: 2018. március 5. napja 11:00 óra.

Debrecen, 2018. február 26.

Tisztelettel:

**Ajánlatkérő képviselőként
Dr. Bákonyi László ügyvéd
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó**

