

ELŐTERJESZTÉS
a Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosz György és felesége azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, hogy a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utca 3. sz. előtti ingatlanra és annak környékére lefolyó csapadékvíz elvezetését megoldani szíveskedjen.

Az elmúlt években a kérelmezők tulajdonában lévő ingatlanon az önkormányzat kb. 160 mm átmérőjű PVC csövet fektetett le, azonban az elmúlt évek során tapasztalható rendkívüli időjárási helyzetek következtében a „csatorna” nem bírja levezetni a csapadékvizet az ingatlan végében elhelyezkedő hajdúsámsoni főcsatornába.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály munkatársai a helyszínt megvizsgálták és megállapították, hogy az ingatlan hosszában végigfutó cső a nagy mennyiségű csapadékvizet nem tudja elvezetni, ezért a kérelmező pincéjét a lezúduló csapadékvíz elárasztja.

A probléma megoldásának indokoltsága miatt szükséges a csapadékvíz elvezetését a Radnóti utca elején futó H3 számú csatornába elvezetni, azaz a már meglévő rendszer optimalizálása és karbantartásaként a Radnóti utca 3. sz. előtt célszerű kialakítani egy fogadó aknát, mely a lefolyó vizet összegyűjti, az aknából pedig megfelelő lejtéssel zárt csatorna kialakítására nyílik lehetőség egy kb. 200-250 mm átmérőjű PVC csővel.

Az önkormányzat a munkálatokat közfoglalkoztatottakkal, valamint munkagépvezetőkkel kívánja elvégezni, mely alapján kizárólag anyagköltséggel kell számolni, melynek mértéke bruttó 500 000 Ft.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Radnóti utca csapadékvíz elvezető rendszerét karbantartja oly módon, hogy a Radnóti utca 3. számtól kezdődően a H3 jelű csatornába a csapadékvizet zárt rendszerben elvezeti.

A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlására bruttó 500 000 forint fedezetet biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. július 1.





Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. március 22.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette	Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző	Dr. Danku József	